

# 한여울 초등학교 필터 관리 현황(1층)

[점검일: 2022. 3. 26.]

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	교사연구실, (특수학급)	상	HF-350
2	풀잎반, (특수학급)	상	HF-500
3	산들반, (특수학급)	상	HF-500
4	심리 안정실, (특수학급)	x	전열기 없음
5	치료지원실, (특수학급)	중	HF-800
6	특별지원실, (특수학급)	중	HF-350
7	한별반, (특수학급)	상	HF-500
8	셋별반, (특수학급)	상	HF-500
9	조은반, (특수학급)	상	HF-500
10	고은반, (특수학급)	상	HF-500
11	보건실	상	HF-350
12	교장실	상	HF-350
13	교육 행정실	상	HF-350
14	행정부속실 1	하	HF-150
15	행정부속실 2	x	전열기 없음
16	학교 운영 위원실	상	HF-150
17	식당(3대)	중	HF-800
18	식당 영양사실	x	전열기없음
19	식당 휴게실	상	HF-250
20	시설 관리실	x	전열기없음
21	숙직실	상	HF-250
22	돌봄교실1	상	HF-500
23	돌봄교실2	상	HF-500
24	돌봄교실(부속실)	상	HF-150
25	설치수량	22ea	
26	교환수량		
27	식당	필터 청소 4대	고정압 덕트

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(2층)

2층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	일시적 관찰실	상	HF-150
2	성적 처리실	x	전열기 없음
3	전산실	x	전열기 없음
4	컴퓨터실	중	HF-800
5	WEE클래스	상	HF-800
6	다목적실	상	HF-350
7	1학년 연구실	상	HF-150
8	1-1반	중	HF-800
9	1-2반	중	HF-800
10	1-3반	상	HF-800
11	1-4반	상	HF-800
12	1-5반	상	HF-800
13	교직원회의실	상	HF-350
14	교무실	상	HF-150
15	방송실	x	전열기 없음
16	스튜디오	상	HF-350
17	체육관	x	전열기 없음
18	도서실 (2대)	중	HF-1000(1대고장)
19	설치수량	15ea	
20	교환수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(3층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	미술실1	하	HF-800
2	미술실2	상	HF-800
3	미술준비실1	x	전열기 없음
4	미술준비실2	x	전열기 없음
5	스팀과학실	상	HF-800
6	과학준비실	x	전열기 없음
7	과학실	상	HF-800
8	3학년연구실	상	HF-150
9	2-1반	상	HF-800
10	2-2반	상	HF-800
11	2학년연구실	상	HF-250
12	2-3반	상	HF-800
13	2-4반	상	HF-800
14	3-1반	상	HF-800
15	3-2반	상	HF-800
16	3-3반	상	HF-800
17	3-4반	상	HF-800
18	설치수량	14	
19	교환수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(4층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	4-1반	상	HF-800(1대고장)
2	4-2반	상	HF-800
3	4학년연구실	상	HF-250
4	4-3반	상	HF-800
5	4-4반	상	HF-800
6	5-1반	상	HF-800
7	5-2반	상	HF-800
8	5-3반	상	HF-800
9	5-4반	상	HF-800
10	5학년연구실	상	HF-150
11	실과준비실	x	전열기 없음
12	실과실	상	HF-800
13	영어체험실2	상	HF-350
14	영어체험실1	중	HF-350
15	음악실2	상	HF-800
16	음악준비실	x	전열기 없음
17	음악실1	상	HF-800
18	설치 수량	15	
19	교환 수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(5층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	6-1반	상	HF-800
2	6-2반	상	HF-800
3	6학년교사실	상	HF-250
4	6-3반	상	HF-800
5	6-4반	상	HF-800
6	교사휴게실(남)	상	HF-250
7	교사휴게실(여)	상	HF-250
8	시청각실	상	HF-1000
9	설치 수량	8ea	
10	교체 수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(유치원동)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	교사실	상	HF-500
2	교사 자료실	상	HF-500
3	도담방	상	HF-500
4	별누리2반	상	HF-500
5	별누리1반	상	HF-500
2층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고
6	달누리 1반	상	HF-500
7	달누리2반	x	HF-500(교환불가)
8	해누리2반	상	HF-500
9	해누리1반	상	HF-500
10	하랑방	상	HF-500
11	상상방	교환	HF-350
12	설치 수량	11ea	
13	교환수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(1층)

[점검일: 2022. 4. 24.]

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	교사연구실, (특수학급)	상	HF-350
2	풀잎반, (특수학급)	상	HF-500
3	산들반, (특수학급)	상	HF-500
4	심리 안정실, (특수학급)	x	전열기 없음
5	치료지원실, (특수학급)	상	HF-800
6	특별지원실, (특수학급)	하	HF-350
7	한별반, (특수학급)	하	HF-500
8	셋별반, (특수학급)	상	HF-500
9	조은반, (특수학급)	상	HF-500
10	고은반, (특수학급)	상	HF-500
11	보건실	상	HF-350
12	교장실	중	HF-350
13	교육 행정실	하	HF-350
14	행정부속실 1	하	HF-150
15	행정부속실 2	x	전열기 없음
16	학교 운영 위원실	상	HF-150
17	식당(3대)	하	HF-800
18	식당 영양사실	x	전열기없음
19	식당 휴게실	상	HF-250
20	시설 관리실	x	전열기없음
21	숙직실	상	HF-250
22	돌봄교실1	중	HF-500
23	돌봄교실2	중	HF-500
24	돌봄교실(부속실)	상	HF-150
25	설치수량	22ea	
26	교환수량		
27	식당	필터 청소 4대	고정압 덕트

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(2층)

2층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	일시적 관찰실	상	HF-150
2	성적 처리실	x	전열기 없음
3	전산실	x	전열기 없음
4	컴퓨터실	중	HF-800
5	WEE클래스	상	HF-800
6	다목적실	상	HF-350
7	1학년 연구실	상	HF-150
8	1-1반	상	HF-800
9	1-2반	중	HF-800
10	1-3반	상	HF-800
11	1-4반	중	HF-800
12	1-5반	상	HF-800
13	교직원회의실	상	HF-350
14	교무실	상	HF-150
15	방송실	x	전열기 없음
16	스튜디오	상	HF-350
17	체육관	x	전열기 없음
18	도서실(2대)	중	HF-1000(1대고장)
19	설치수량	15ea	
20	교환수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(3층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	미술실1	중	HF-800
2	미술실2	상	HF-800
3	미술준비실1	x	전열기 없음
4	미술준비실2	x	전열기 없음
5	스팀과학실	상	HF-800
6	과학준비실	x	전열기 없음
7	과학실	하	HF-800
8	3학년연구실	상	HF-150
9	2-1반	상	HF-800
10	2-2반	상	HF-800
11	2학년연구실	상	HF-250
12	2-3반	상	HF-800
13	2-4반	상	HF-800
14	3-1반	상	HF-800
15	3-2반	상	HF-800
16	3-3반	상	HF-800
17	3-4반	상	HF-800
18	설치수량	14	
19	교환수량		



## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(4층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	4-1반	상	HF-800(1대고장)
2	4-2반	상	HF-800
3	4학년연구실	상	HF-250
4	4-3반	상	HF-800
5	4-4반	상	HF-800
6	5-1반	상	HF-800
7	5-2반	상	HF-800
8	5-3반	상	HF-800
9	5-4반	상	HF-800
10	5학년연구실	상	HF-150
11	실과준비실	x	전열기 없음
12	실과실	상	HF-800
13	영어체험실2	상	HF-350
14	영어체험실1	중	HF-350
15	음악실2	상	HF-800
16	음악준비실	x	전열기 없음
17	음악실1	상	HF-800
18	설치 수량	15	
19	교환 수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(5층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	6-1반	중	HF-800
2	6-2반	중	HF-800
3	6학년교사실	상	HF-250
4	6-3반	상	HF-800
5	6-4반	상	HF-800
6	교사휴게실(남)	상	HF-250
7	교사휴게실(여)	상	HF-250
8	시청각실	상	HF-1000
9	설치 수량	8ea	
10	교체 수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(유치원동)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	교사실	상	HF-500
2	교사 자료실	상	HF-500
3	도담방	상	HF-500
4	별누리2반	상	HF-500
5	별누리1반	중	HF-500
2층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고
6	달누리 1반	상	HF-500
7	달누리2반	x	HF-500(교환불가)
8	해누리2반	상	HF-500
9	해누리1반	상	HF-500
10	하랑방	상	HF-500
11	상상방	상	HF-350
12	설치 수량	11ea	
13	교환수량		

# 한여울 초등학교 필터 관리 현황(1층)

[점검일: 2022. 5. 29.]

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	교사연구실, (특수학급)	중	HF-350
2	풀잎반, (특수학급)	상	HF-500
3	산들반, (특수학급)	상	HF-500
4	심리 안정실, (특수학급)	x	전열기 없음
5	치료지원실, (특수학급)	상	HF-800
6	특별지원실, (특수학급)	상	HF-350
7	한별반, (특수학급)	상	HF-500
8	셋별반, (특수학급)	상	HF-500
9	조은반, (특수학급)	중	HF-500
10	고은반, (특수학급)	중	HF-500
11	보건실	중	HF-350
12	교장실	상	HF-350
13	교육 행정실	하	HF-350
14	행정부속실 1	하	HF-150
15	행정부속실 2	x	전열기 없음
16	학교 운영 위원실	상	HF-150
17	식당(3대)	하	HF-800
18	식당 영양사실	x	전열기없음
19	식당 휴게실	중	HF-250
20	시설 관리실	x	전열기없음
21	숙직실	상	HF-250
22	돌봄교실1	중	HF-500
23	돌봄교실2	중	HF-500
24	돌봄교실(부속실)	중	HF-150
25	설치수량	22ea	
26	교환수량		
27	식당	필터 청소 4대	고정압 덕트

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(2층)

2층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	일시적 관찰실	상	HF-150
2	성적 처리실	x	전열기 없음
3	전산실	x	전열기 없음
4	컴퓨터실	중	HF-800
5	WEE클래스	상	HF-800
6	다목적실	상	HF-350
7	1학년 연구실	중	HF-150
8	1-1반	하	HF-800
9	1-2반	하	HF-800
10	1-3반	하	HF-800
11	1-4반	하	HF-800
12	1-5반	상	HF-800
13	교직원회의실	상	HF-350
14	교무실	중	HF-150
15	방송실	x	전열기 없음
16	스튜디오	상	HF-350
17	체육관	x	전열기 없음
18	도서실(2대)	중	HF-1000(1대고장)
19	설치수량	15ea	
20	교환수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(3층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	미술실1	중	HF-800
2	미술실2	상	HF-800
3	미술준비실1	x	전열기 없음
4	미술준비실2	x	전열기 없음
5	스팀과학실	중	HF-800
6	과학준비실	x	전열기 없음
7	과학실	하	HF-800
8	3학년연구실	상	HF-150
9	2-1반	중	HF-800
10	2-2반	중	HF-800
11	2학년연구실	중	HF-250
12	2-3반	하	HF-800
13	2-4반	중	HF-800
14	3-1반	중	HF-800
15	3-2반	중	HF-800
16	3-3반	상	HF-800
17	3-4반	상	HF-800
18	설치수량	14	
19	교환수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(4층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	4-1반	상	HF-800(1대고장)
2	4-2반	중	HF-800
3	4학년연구실	상	HF-250
4	4-3반	상	HF-800
5	4-4반	상	HF-800
6	5-1반	중	HF-800
7	5-2반	중	HF-800
8	5-3반	상	HF-800
9	5-4반	상	HF-800
10	5학년연구실	중	HF-150
11	실과준비실	x	전열기 없음
12	실과실	상	HF-800
13	영어체험실2	상	HF-350
14	영어체험실1	중	HF-350
15	음악실2	상	HF-800
16	음악준비실	x	전열기 없음
17	음악실1	상	HF-800
18	설치 수량	15	
19	교환 수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(5층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	6-1반	하	HF-800
2	6-2반	하	HF-800
3	6학년교사실	상	HF-250
4	6-3반	상	HF-800
5	6-4반	상	HF-800
6	교사휴게실(남)	상	HF-250
7	교사휴게실(여)	상	HF-250
8	시청각실	중	HF-1000
9	설치 수량	8ea	
10	교체 수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(유치원동)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	교사실	상	HF-500
2	교사 자료실	중	HF-500
3	도담방	중	HF-500
4	별누리2반	하	HF-500
5	별누리1반	하	HF-500
2층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고
6	달누리 1반	하	HF-500
7	달누리2반	x	HF-500(교환불가)
8	해누리2반	중	HF-500
9	해누리1반	상	HF-500
10	하랑방	중	HF-500
11	상상방	상	HF-350
12	설치 수량	11ea	
13	교환수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(1층)

[점검일: 2022. 6. 26.]

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	교사연구실, (특수학급)	중	HF-350
2	풀잎반, (특수학급)	하	HF-500
3	산들반, (특수학급)	중	HF-500
4	심리 안정실, (특수학급)	x	전열기 없음
5	행복공감실, (특수학급)	상	HF-800
6	특별지원실, (특수학급)	상	HF-350
7	한별반, (특수학급)	상	HF-500
8	셋별반, (특수학급)	상	HF-500
9	조은반, (특수학급)	중	HF-500
10	고은반, (특수학급)	중	HF-500
11	보건실	중	HF-350
12	교장실	상	HF-350
13	교육 행정실	하	HF-350
14	행정부속실 1	하	HF-150
15	행정부속실 2	x	전열기 없음
16	학교 운영 위원실	상	HF-150
17	식당(3대)	하	HF-800
18	식당 영양사실	x	전열기없음
19	식당 휴게실	중	HF-250
20	시설 관리실	x	전열기없음
21	숙직실	중	HF-250
22	돌봄교실1	상	HF-500
23	돌봄교실2	상	HF-500
24	돌봄교실(부속실)	중	HF-150
25	설치수량	22ea	
26	교환수량		
27	식당	필터 청소 4대	고정압 덕트



## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(2층)

2층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	일시적 관찰실	상	HF-150
2	성적 처리실	x	전열기 없음
3	전산실	x	전열기 없음
4	컴퓨터실	중	HF-800
5	WEE클래스	상	HF-800
6	다목적실	상	HF-350
7	1학년 연구실	중	HF-150
8	1-1반	하	HF-800
9	1-2반	하	HF-800
10	1-3반	하	HF-800
11	1-4반	하	HF-800
12	1-5반	상	HF-800
13	다굼터	상	HF-350
14	교무실	중	HF-150
15	방송실	x	전열기 없음
16	스튜디오	상	HF-350
17	체육관	x	전열기 없음
18	도서실(2대)	중	HF-1000(1대고장)
19	설치수량	15ea	
20	교환수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(3층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	미술실1	상	HF-800
2	미술실2	상	HF-800
3	미술준비실1	x	전열기 없음
4	미술준비실2	중	HF-800
5	스팀과학실	중	HF-800
6	과학준비실	x	전열기 없음
7	과학실	하	HF-800
8	3학년연구실	상	HF-150
9	2-1반	중	HF-800
10	2-2반	하	HF-800
11	2학년연구실	중	HF-250
12	2-3반	하	HF-800
13	2-4반	하	HF-800
14	3-1반	하	HF-800
15	3-2반	하	HF-800
16	3-3반	중	HF-800
17	3-4반	중	HF-800
18	설치수량	14	
19	교환수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(4층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	4-1반	상	HF-800
2	4-2반	중	HF-800
3	4학년연구실	상	HF-250
4	4-3반	상	HF-800
5	4-4반	상	HF-800
6	5-1반	중	HF-800
7	5-2반	중	HF-800
8	5-3반	상	HF-800
9	5-4반	상	HF-800
10	5학년연구실	중	HF-150
11	실과준비실	x	전열기 없음
12	실과실	상	HF-800
13	영어체험실2	상	HF-350
14	영어체험실1	중	HF-350
15	음악실2	상	HF-800
16	음악준비실	x	전열기 없음
17	음악실1	상	HF-800
18	설치 수량	15	
19	교환 수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(5층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	6-1반	하	HF-800
2	6-2반	하	HF-800
3	6학년교사실	상	HF-250
4	6-3반	상	HF-800
5	6-4반	상	HF-800
6	교사휴게실(남)	상	HF-250
7	교사휴게실(여)	상	HF-250
8	시청각실	중	HF-1000
9	설치 수량	8ea	
10	교체 수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(유치원동)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고
1	교사실	중	HF-500
2	교사 자료실	중	HF-500
3	도담방	중	HF-500
4	별누리2반	하	HF-500
5	별누리1반	하	HF-500
2층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고
6	달누리 1반	하	HF-500
7	달누리2반	x	HF-500(교환불가)
8	해누리2반	하	HF-500
9	해누리1반	하	HF-500
10	하랑방	중	HF-500
11	상상방	상	HF-350
12	설치 수량	11ea	
13	교환수량		

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(1층)

[점검일: 2022. 7. 30.~31.]

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	교사연구실, (특수학급)	프리2,미듬1 교체	HF-350	캐딩 절단해야 됨
2	풀잎반, (특수학급)	프리2,미듬1 교체	HF-500	
3	산들반, (특수학급)	프리2,미듬1 교체	HF-500	
4	심리 안정실, (특수학급)		전열기 없음	
5	행복공감실, (특수학급)	프리2,미듬1 교체	HF-800	
6	특별지월실,(특수학급)	프리2,미듬1 교체	HF-350	캐딩 절단해야 됨
7	한별반, (특수학급)	프리2,미듬1 교체	HF-500	캐딩 절단해야 됨
8	셋별반, (특수학급)	프리2,미듬1 교체	HF-500	캐딩 절단해야 됨
9	조은반, (특수학급)	프리2,미듬1 교체	HF-500	
10	고은반, (특수학급)	프리2,미듬1 교체	HF-500	
11	보건실	프리2,미듬1 교체	HF-350	
12	교장실	프리2,미듬1 교체	HF-350	
13	교육 행정실	프리2,미듬1 교체	HF-350	
14	행정부속실 1	프리2,미듬1 교체	HF-150	
15	행정부속실 2		전열기 없음	
16	학교 운영 위원실	프리2,미듬1 교체	HF-150	
17	식당(3대)	프리6,미듬3 교체(3대)	HF-800	캐딩 절단해야 됨
18	식당 영양사실		전열기없음	
19	식당 휴게실	프리2,미듬1 교체	HF-250	
20	시설 관리실		전열기 없음	
21	숙직실	프리2,미듬1 교체	HF-250	
22	돌봄교실1	프리2,미듬1 교체	HF-500	캐딩 절단해야 됨
23	돌봄교실2	프리2,미듬1 교체	HF-500	캐딩 절단해야 됨
24	돌봄교실(부속실)	프리2,미듬1 교체	HF-150	
25	설치수량	22ea		총9개소
26	교환수량			
27	식당	필터 청소 4대	고정압 덕트	

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(2층)

2층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	일시적 관찰실	프리2,미둠1 교체	HF-150	
2	성적 처리실		전열기 없음	
3	전산실		전열기 없음	
4	컴퓨터실	프리2,미둠1 교체	HF-800	
5	WEE클래스	프리2,미둠1 교체	HF-800	
6	다목적실	프리2,미둠1 교체	HF-350	
7	1학년 연구실	프리2,미둠1 교체	HF-150	
8	1-1반	프리2,미둠1 교체	HF-800	
9	1-2반	프리2,미둠1 교체	HF-800	
10	1-3반	프리2,미둠1 교체	HF-800	
11	1-4반	프리2,미둠1 교체	HF-800	
12	1-5반	프리2,미둠1 교체	HF-800	
13	다굼터	프리2,미둠1 교체	HF-350	
14	교무실	프리2,미둠1 교체	HF-150	
15	방송실		전열기 없음	
16	스튜디오	프리2,미둠1 교체	HF-350	캐딩 절단해야 됨
17	체육관		전열기 없음	
18	도서실(2대)	프리2,미둠1 교체	HF-1000(1대고장)	
19	설치수량	15ea		1개
20	교환수량			

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(3층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	미술실1	프리2,미дум1 교체	HF-800	
2	미술실2	프리2,미дум1 교체	HF-800	
3	미술준비실1		전열기 없음	
4	미술준비실2	프리2,미дум1 교체	HF-800	
5	스팀과학실	프리2,미дум1 교체	HF-800	
6	과학준비실		전열기 없음	
7	과학실	프리2,미дум1 교체	HF-800	
8	3학년연구실	프리2,미дум1 교체	HF-150	
9	2-1반	프리2,미дум1 교체	HF-800	
10	2-2반	프리2,미дум1 교체	HF-800	
11	2학년연구실	프리2,미дум1 교체	HF-250	캐딩 절단해야 됨
12	2-3반	프리2,미дум1 교체	HF-800	
13	2-4반	프리2,미дум1 교체	HF-800	
14	3-1반	프리2,미дум1 교체	HF-800	
15	3-2반	프리2,미дум1 교체	HF-800	
16	3-3반	프리2,미дум1 교체	HF-800	
17	3-4반	프리2,미дум1 교체	HF-800	
18	설치수량	14		1개
19	교환수량			

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(4층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	4-1반	프리2,미둠1 교체	HF-800	
2	4-2반	프리2,미둠1 교체	HF-800	
3	4학년연구실	프리2,미둠1 교체	HF-250	
4	4-3반	프리2,미둠1 교체	HF-800	
5	4-4반	프리2,미둠1 교체	HF-800	
6	5-1반	프리2,미둠1 교체	HF-800	캐딩 절단해야 됨
7	5-2반	프리2,미둠1 교체	HF-800	캐딩 절단해야 됨
8	5-3반	프리2,미둠1 교체	HF-800	캐딩 절단해야 됨
9	5-4반	프리2,미둠1 교체	HF-800	캐딩 절단해야 됨
10	5학년연구실	프리2,미둠1 교체	HF-150	캐딩 절단해야 됨
11	실과준비실		전열기 없음	캐딩 절단해야 됨
12	실과실	프리2,미둠1 교체	HF-800	
13	영어체험실2	프리2,미둠1 교체	HF-350	캐딩 절단해야 됨
14	영어체험실1	프리2,미둠1 교체	HF-350	캐딩 절단해야 됨
15	음악실2	프리2,미둠1 교체	HF-800	
16	음악준비실		전열기 없음	
17	음악실1	프리2,미둠1 교체	HF-800	
18	설치 수량	15		8개
19	교환 수량			



## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(5층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	6-1반	프리2,미둠1 교체	HF-800	
2	6-2반	프리2,미둠1 교체	HF-800	
3	6학년교사실	프리2,미둠1 교체	HF-250	
4	6-3반	프리2,미둠1 교체	HF-800	
5	6-4반	프리2,미둠1 교체	HF-800	
6	교사휴게실(남)	프리2,미둠1 교체	HF-250	
7	교사휴게실(여)	프리2,미둠1 교체	HF-250	
8	시청각실	프리2,미둠1 교체	HF-1000(소리심함)	
9	설치 수량	8ea		
10	교체 수량			

## 한여울 초등학교 필터 관리 현황(유치원동)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	교사실	프리2,미둠1 교체	HF-500	
2	교사 자료실	프리2,미둠1 교체	HF-500	캐딩 절단해야 됨
3	도담방	프리2,미둠1 교체	HF-500	캐딩 절단해야 됨
4	별누리2반	프리2,미둠1 교체	HF-500	캐딩 절단해야 됨
5	별누리1반	프리2,미둠1 교체	HF-500	캐딩 절단해야 됨
2층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고	
6	달누리 1반		HF-500(교환불가)	캐딩 절단및 배관
7	달누리2반	프리2,미둠1 교체	HF-500	캐딩 절단및 배관
8	해누리2반	프리2,미둠1 교체	HF-500	캐딩 절단해야 됨
9	해누리1반	프리2,미둠1 교체	HF-500	캐딩 절단해야 됨
10	하랑방	프리2,미둠1 교체	HF-500	캐딩 절단해야 됨
11	상상방	프리2,미둠1 교체	HF-350	캐딩 절단해야 됨
12	설치 수량	11ea		10개
13	교환수량			