

한여울 초등학교 필터 관리 현황(1층)

2022년09월25일

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	교사연구실, (특수학급)	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
2	풀잎반, (특수학급)	상	HF-500	
3	산들반, (특수학급)	상	HF-500	
4	심리 안정실, (특수학급)		전열기 없음	
5	행복공감실, (특수학급)	상	HF-800	
6	특별지월실, (특수학급)	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
7	한별반, (특수학급)	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
8	셋별반, (특수학급)	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
9	조은반, (특수학급)	상	HF-500	
10	고은반, (특수학급)	상	HF-500	
11	보건실	상	HF-350	
12	교장실	상	HF-350	
13	교육 행정실	상	HF-350	
14	행정부속실 1	중	HF-150	
15	행정부속실 2		전열기 없음	
16	학교 운영 위원실	상	HF-150	
17	식당(3대)	중	HF-800	캐딩 절단해야 됨
18	식당 영양사실		전열기 없음	
19	식당 휴게실	상	HF-250	
20	시설 관리실		전열기 없음	
21	숙직실	상	HF-250	
22	돌봄교실1	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
23	돌봄교실2	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
24	돌봄교실(부속실)	상	HF-150	
25	설치수량	22ea		총9개소
26	교환수량			
27	식당	필터 청소 4대	고정압 덕트	

한여울 초등학교 필터 관리 현황(2층)

2층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	일시적 관찰실	상	HF-150	
2	성적 처리실		전열기 없음	
3	전산실		전열기 없음	
4	컴퓨터실	상	HF-800	
5	WEE클래스	상	HF-800	
6	다목적실	상	HF-350	
7	1학년 연구실	상	HF-150	
8	1-1반	상	HF-800	
9	1-2반	상	HF-800	
10	1-3반	상	HF-800	
11	1-4반	상	HF-800	
12	1-5반	상	HF-800	
13	다꿈터	상	HF-350	
14	교무실	상	HF-150	
15	방송실		전열기 없음	
16	스튜디오	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
17	체육관		전열기 없음	
18	도서실(2대)	상	HF-1000(1대고장)	
19	설치수량	15ea		1개
20	교환수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(3층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	미술실1	상	HF-800	
2	미술실2	상	HF-800	
3	미술준비실1		전열기 없음	
4	미술준비실2	상	HF-800	
5	스팀과학실	상	HF-800	
6	과학준비실		전열기 없음	
7	과학실	상	HF-800	
8	3학년연구실	상	HF-150	
9	2-1반	상	HF-800	
10	2-2반	상	HF-800	
11	2학년연구실	상	HF-250	캐딩 절단해야 됨
12	2-3반	상	HF-800	
13	2-4반	상	HF-800	
14	3-1반	상	HF-800	
15	3-2반	상	HF-800	
16	3-3반	상	HF-800	
17	3-4반	상	HF-800	
18	설치수량	14		1개
19	교환수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(4층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	4-1반	상	HF-800	
2	4-2반	상	HF-800	
3	4학년연구실	상	HF-250	
4	4-3반	상	HF-800	
5	4-4반	상	HF-800	
6	5-1반	상	HF-800	캐딩 절단해야 됨
7	5-2반	상	HF-800	캐딩 절단해야 됨
8	5-3반	상	HF-800	캐딩 절단해야 됨
9	5-4반	상	HF-800	캐딩 절단해야 됨
10	5학년연구실	상	HF-150	캐딩 절단해야 됨
11	실과준비실		전열기 없음	캐딩 절단해야 됨
12	실과실	상	HF-800	
13	영어체험실2	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
14	영어체험실1	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
15	음악실2	상	HF-800	
16	음악준비실		전열기 없음	
17	음악실1	상	HF-800	
18	설치 수량	15		8개
19	교환 수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(5층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	6-1반	상	HF-800	
2	6-2반	상	HF-800	
3	6학년교사실	상	HF-250	
4	6-3반	상	HF-800	
5	6-4반	상	HF-800	

6	교사휴게실(남)	상	HF-250	
7	교사휴게실(여)	상	HF-250	
8	시정각실	상	HF-1000(소리침함)	
9	설치 수량	8ea		
10	교체 수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(유치원동)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	교사실	상	HF-500	
2	교사 자료실	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
3	도담방	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
4	별누리2반	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
5	별누리1반	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
2층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고	
6	달누리 1반		HF-500(교환불가)	캐딩 절단및 배관
7	달누리2반	상	HF-500	캐딩 절단및 배관
8	해누리2반	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
9	해누리1반	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
10	하랑방	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
11	상상방	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
12	설치 수량	11ea		10개
13	교환수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(1층)

2022년10월23일

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	교사연구실, (특수학급)	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
2	풀잎반, (특수학급)	상	HF-500	
3	산들반, (특수학급)	상	HF-500	
4	심리 안정실, (특수학급)		전열기 없음	
5	행복공감실, (특수학급)	상	HF-800	
6	특별지월실, (특수학급)	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
7	한별반, (특수학급)	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
8	셋별반, (특수학급)	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
9	조은반, (특수학급)	상	HF-500	
10	고은반, (특수학급)	상	HF-500	
11	보건실	상	HF-350	
12	교장실	상	HF-350	
13	교육 행정실	하	HF-350	
14	행정부속실 1	하	HF-150	
15	행정부속실 2		전열기 없음	
16	학교 운영 위원실	상	HF-150	
17	식당(3대)	하	HF-800	캐딩 절단해야 됨
18	식당 영양사실		전열기없음	
19	식당 휴게실	상	HF-250	
20	시설 관리실		전열기 없음	
21	숙직실	상	HF-250	
22	돌봄교실1	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
23	돌봄교실2	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
24	돌봄교실(부속실)	상	HF-150	
25	설치수량	22ea		총9개소
26	교환수량			
27	식당	필터 청소 4대	고정압 덕트	

한여울 초등학교 필터 관리 현황(2층)

2층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	일시적 관찰실	상	HF-150	
2	성적 처리실		전열기 없음	
3	전산실		전열기 없음	
4	컴퓨터실	상	HF-800	
5	WEE클래스	상	HF-800	
6	다목적실	상	HF-350	
7	1학년 연구실	상	HF-150	
8	1-1반	중	HF-800	
9	1-2반	하	HF-800	
10	1-3반	중	HF-800	
11	1-4반	상	HF-800	
12	1-5반	상	HF-800	
13	다굼터	상	HF-350	
14	교무실	상	HF-150	
15	방송실		전열기 없음	
16	스튜디오	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
17	체육관		전열기 없음	
18	도서실(2대)	상	HF-1000(2대고장)	소리 심함
19	설치수량	15ea		1개
20	교환수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(3층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	미술실1	상	HF-800	
2	미술실2	상	HF-800	
3	미술준비실1		전열기 없음	
4	미술준비실2	상	HF-800	
5	스팀과학실	상	HF-800	
6	과학준비실		전열기 없음	
7	과학실	상	HF-800	
8	3학년연구실	상	HF-150	
9	2-1반	상	HF-800	
10	2-2반	상	HF-800	
11	2학년연구실	상	HF-250	캐딩 절단해야 됨
12	2-3반	상	HF-800	
13	2-4반	상	HF-800	
14	3-1반	상	HF-800	
15	3-2반	상	HF-800	
16	3-3반	상	HF-800	
17	3-4반	상	HF-800	
18	설치수량	14		1개
19	교환수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(4층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	4-1반	상	HF-800	
2	4-2반	상	HF-800	
3	4학년연구실	상	HF-250	
4	4-3반	상	HF-800	
5	4-4반	상	HF-800	
6	5-1반	중	HF-800	캐딩 절단해야 됨
7	5-2반	하	HF-800	캐딩 절단해야 됨
8	5-3반	중	HF-800	캐딩 절단해야 됨
9	5-4반	상	HF-800	캐딩 절단해야 됨
10	5학년연구실	상	HF-150	캐딩 절단해야 됨
11	실과준비실		전열기 없음	캐딩 절단해야 됨
12	실과실	상	HF-800	
13	영어체험실2	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
14	영어체험실1	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
15	음악실2	상	HF-800	
16	음악준비실		전열기 없음	
17	음악실1	상	HF-800	
18	설치 수량	15		8개
19	교환 수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(5층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	6-1반	하	HF-800	
2	6-2반	하	HF-800	
3	6학년교사실	상	HF-250	
4	6-3반	하	HF-800	
5	6-4반	상	HF-800	

6	교사휴게실(남)	상	HF-250	
7	교사휴게실(여)	상	HF-250	
8	시정각실	상	HF-1000(소리실험)	
9	설치 수량	8ea		
10	교체 수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(유치원동)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	교사실	상	HF-500	
2	교사 자료실	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
3	도담방	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
4	별누리2반	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
5	별누리1반	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
2층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고	
6	달누리 1반		HF-500(교환불가)	캐딩 절단및 배관
7	달누리2반	상	HF-500	캐딩 절단및 배관
8	해누리2반	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
9	해누리1반	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
10	하랑방	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
11	상상방	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
12	설치 수량	11ea		10개
13	교환수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(1층)

2022년 11월 20일

1층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고	전열소자 교체불가
1	교사연구실, (특수학급)	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
2	풀잎반, (특수학급)	상	HF-500	
3	산들반, (특수학급)	상	HF-500	
4	심리 안정실, (특수학급)		전열기 없음	
5	행복공감실, (특수학급)	상	HF-800	
6	특별지월실, (특수학급)	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
7	한별반, (특수학급)	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
8	셋별반, (특수학급)	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
9	조은반, (특수학급)	상	HF-500	
10	고은반, (특수학급)	상	HF-500	
11	보건실	상	HF-350	
12	교장실	상	HF-350	
13	교육 행정실	상	HF-350	
14	행정부속실 1	중	HF-150	
15	행정부속실 2		전열기 없음	
16	학교 운영 위원실	상	HF-150	
17	식당(3대)	중	HF-800	캐딩 절단해야 됨
18	식당 영양사실		전열기 없음	
19	식당 휴게실	상	HF-250	
20	시설 관리실		전열기 없음	
21	숙직실	상	HF-250	
22	돌봄교실1	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
23	돌봄교실2	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
24	돌봄교실(부속실)	상	HF-150	
25	설치수량	22ea		총9개소
26	교환수량			
27	식당	필터 청소 4대	고정압 덕트	

한여울 초등학교 필터 관리 현황(2층)

2층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고	전열소자 교체불가
1	일시적 관찰실	상	HF-150	
2	성적 처리실		전열기 없음	
3	전산실		전열기 없음	
4	컴퓨터실	상	HF-800	실내 전등불량
5	WEE클래스	상	HF-800	
6	다목적실	상	HF-350	
7	1학년 연구실	상	HF-150	
8	1-1반	중	HF-800	
9	1-2반	하	HF-800	
10	1-3반	중	HF-800	
11	1-4반	상	HF-800	
12	1-5반	상	HF-800	
13	다굼터	상	HF-350	
14	교무실	상	HF-150	
15	방송실		전열기 없음	
16	스튜디오	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
17	체육관		전열기 없음	
18	도서실(2대)	상	HF-1000(2대 고정)	소리 심함
19	설치수량	15ea		1개
20	교환수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(3층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	미술실1	상	HF-800	
2	미술실2	상	HF-800	
3	미술준비실1		전열기 없음	
4	미술준비실2	상	HF-800	
5	스팀과학실	상	HF-800	
6	과학준비실		전열기 없음	
7	과학실	상	HF-800	
8	3학년연구실	상	HF-150	
9	2-1반	상	HF-800	
10	2-2반	상	HF-800	
11	2학년연구실	상	HF-250	캐딩 절단해야 됨
12	2-3반	하	HF-800	
13	2-4반	상	HF-800	
14	3-1반	중	HF-800	
15	3-2반	하	HF-800	
16	3-3반	하	HF-800	
17	3-4반	중	HF-800	
18	설치수량	14		1개
19	교환수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(4층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	4-1반	상	HF-800	전열기 불량
2	4-2반	상	HF-800	
3	4학년연구실	상	HF-250	
4	4-3반	상	HF-800	
5	4-4반	상	HF-800	
6	5-1반	중	HF-800	캐딩 절단해야 됨
7	5-2반	하	HF-800	캐딩 절단해야 됨
8	5-3반	중	HF-800	캐딩 절단해야 됨
9	5-4반	상	HF-800	캐딩 절단해야 됨
10	5학년연구실	상	HF-150	캐딩 절단해야 됨
11	실과준비실		전열기 없음	캐딩 절단해야 됨
12	실과실	상	HF-800	
13	영어체험실2	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
14	영어체험실1	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
15	음악실2	상	HF-800	
16	음악준비실		전열기 없음	
17	음악실1	상	HF-800	
18	설치 수량	15		8개
19	교환 수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(5층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	6-1반	중	HF-800	
2	6-2반	중	HF-800	
3	6학년교사실	상	HF-250	
4	6-3반	중	HF-800	
5	6-4반	상	HF-800	

6	교사휴게실(남)	상	HF-250	
7	교사휴게실(여)	상	HF-250	
8	시청각실	상	HF-1000(소리심함)	불량
9	설치 수량	8ea		
10	교체 수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(유치원동)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	교사실	상	HF-500	
2	교사 자료실	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
3	도담방	중	HF-500	캐딩 절단해야 됨
4	별누리2반	하	HF-500	캐딩 절단해야 됨
5	별누리1반	하	HF-500	캐딩 절단해야 됨
2층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고	
6	달누리 1반		HF-500(교환불가)	캐딩 절단및 배관
7	달누리2반	상	HF-500	캐딩 절단및 배관
8	해누리2반	중	HF-500	캐딩 절단해야 됨
9	해누리1반	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
10	하랑방	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
11	상상방	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
12	설치 수량	11ea		10개
13	교환수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(1층)

2022년12월18일

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	교사연구실, (특수학급)	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
2	풀잎반, (특수학급)	상	HF-500	
3	산들반, (특수학급)	상	HF-500	
4	심리 안정실, (특수학급)		전열기 없음	
5	행복공감실, (특수학급)	상	HF-800	
6	특별지월실, (특수학급)	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
7	한별반, (특수학급)	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
8	셋별반, (특수학급)	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
9	조은반, (특수학급)	상	HF-500	
10	고은반, (특수학급)	상	HF-500	
11	보건실	상	HF-350	
12	교장실	상	HF-350	
13	교육 행정실	중	HF-350	
14	행정부속실 1	하	HF-150	
15	행정부속실 2		전열기 없음	
16	학교 운영 위원실	상	HF-150	
17	식당(3대)	하	HF-800	캐딩 절단해야 됨
18	식당 영양사실		전열기 없음	
19	식당 휴게실	상	HF-250	
20	시설 관리실		전열기 없음	
21	숙직실	상	HF-250	
22	돌봄교실1	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
23	돌봄교실2	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
24	돌봄교실(부속실)	상	HF-150	
25	설치수량	22ea		총9개소
26	교환수량			
27	식당	필터 청소 4대	고정압 덕트	

한여울 초등학교 필터 관리 현황(2층)

2층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	일시적 관찰실	상	HF-150	
2	성적 처리실		전열기 없음	
3	전산실		전열기 없음	
4	컴퓨터실	상	HF-800	
5	WEE클래스	상	HF-800	
6	다목적실	상	HF-350	
7	1학년 연구실	상	HF-150	
8	1-1반	하	HF-800	
9	1-2반	하	HF-800	
10	1-3반	중	HF-800	
11	1-4반	상	HF-800	
12	1-5반	상	HF-800	
13	다꿈터	상	HF-350	
14	교무실	상	HF-150	
15	방송실		전열기 없음	
16	스튜디오	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
17	체육관		전열기 없음	
18	도서실(2대)	상	HF-1000(2대고장)	소리 심함
19	설치수량	15ea		1개
20	교환수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(3층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	미술실1	상	HF-800	
2	미술실2	상	HF-800	
3	미술준비실1		전열기 없음	
4	미술준비실2	상	HF-800	
5	스팀과학실	상	HF-800	
6	과학준비실		전열기 없음	
7	과학실	상	HF-800	
8	3학년연구실	상	HF-150	
9	2-1반	상	HF-800	
10	2-2반	상	HF-800	
11	2학년연구실	상	HF-250	캐딩 절단해야 됨
12	2-3반	하	HF-800	
13	2-4반	상	HF-800	
14	3-1반	중	HF-800	
15	3-2반	하	HF-800	
16	3-3반	중	HF-800	
17	3-4반	상	HF-800	
18	설치수량	14		1개
19	교환수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(4층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	4-1반	상	HF-800	
2	4-2반	상	HF-800	
3	4학년연구실	상	HF-250	
4	4-3반	상	HF-800	
5	4-4반	상	HF-800	
6	5-1반	중	HF-800	캐딩 절단해야 됨
7	5-2반	하	HF-800	캐딩 절단해야 됨
8	5-3반	하	HF-800	캐딩 절단해야 됨
9	5-4반	상	HF-800	캐딩 절단해야 됨
10	5학년연구실	상	HF-150	캐딩 절단해야 됨
11	실과준비실		전열기 없음	캐딩 절단해야 됨
12	실과실	상	HF-800	
13	영어체험실2	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
14	영어체험실1	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
15	음악실2	상	HF-800	
16	음악준비실		전열기 없음	
17	음악실1	상	HF-800	
18	설치 수량	15		8개
19	교환 수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(5층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	6-1반	중	HF-800	
2	6-2반	중	HF-800	
3	6학년교사실	상	HF-250	
4	6-3반	중	HF-800	
5	6-4반	상	HF-800	

6	교사휴게실(남)	상	HF-250	
7	교사휴게실(여)	상	HF-250	
8	시청각실	상	HF-1000(소리침함)	불량
9	설치 수량	8ea		
10	교체 수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(유치원동)

1층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고	전열소자 교체불가
1	교사실	상	HF-500	
2	교사 자료실	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
3	도담방	중	HF-500	캐딩 절단해야 됨
4	별누리2반	하	HF-500	캐딩 절단해야 됨
5	별누리1반	하	HF-500	캐딩 절단해야 됨
2층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고	
6	달누리 1반		HF-500(교환불가)	캐딩 절단및 배관
7	달누리2반	상	HF-500	캐딩 절단및 배관
8	해누리2반	중	HF-500	캐딩 절단해야 됨
9	해누리1반	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
10	하랑방	상	HF-500	캐딩 절단해야 됨
11	상상방	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
12	설치 수량	11ea		10개
13	교환수량			

한여울 초등학교 필터 관리 현황(1층)

2023년02월03일

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	교사연구실, (특수학급)	교환	HF-350	캐딩 절단해야 됨
2	풀잎반, (특수학급)	교환	HF-500	
3	산들반, (특수학급)	교환	HF-500	
4	심리 안정실, (특수학급)		전열기 없음	
5	행복공감실, (특수학급)	교환	HF-800	
6	특별지월실, (특수학급)	교환	HF-350	캐딩 절단해야 됨
7	한별반, (특수학급)	교환	HF-500	캐딩 절단해야 됨
8	셋별반, (특수학급)	교환	HF-500	캐딩 절단해야 됨
9	조은반, (특수학급)	교환	HF-500	
10	고은반, (특수학급)	교환	HF-500	
11	보건실	교환	HF-350	
12	교장실	교환	HF-350	
13	교육 행정실	교환	HF-350	
14	행정부속실 1	교환	HF-150	
15	행정부속실 2		전열기 없음	
16	학교 운영 위원실	교환	HF-150	
17	식당(3대)	교환	HF-800	캐딩 절단해야 됨
18	식당 영양사실		전열기없음	
19	식당 휴게실	교환	HF-250	
20	시설 관리실		전열기 없음	
21	숙직실	교환	HF-250	
22	돌봄교실1	교환	HF-500	캐딩 절단해야 됨
23	돌봄교실2	교환	HF-500	캐딩 절단해야 됨
24	돌봄교실(부속실)	교환	HF-150	
25	설치수량	22ea		총9개소
26	교환수량	22ea		
27	식당	필터 청소 4대	고정압 덕트	

한여울 초등학교 필터 관리 현황(2층)

2층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	일시적 관찰실	교환	HF-150	
2	성적 처리실		전열기 없음	
3	전산실		전열기 없음	
4	컴퓨터실	교환	HF-800	
5	WEE클래스	교환	HF-800	
6	다목적실	교환	HF-350	
7	1학년 연구실	교환	HF-150	
8	1-1반	교환	HF-800	
9	1-2반	교환	HF-800	
10	1-3반	교환	HF-800	
11	1-4반	상	HF-800	
12	1-5반	상	HF-800	
13	다굼터	상	HF-350	
14	교무실	상	HF-150	
15	방송실		전열기 없음	
16	스튜디오	상	HF-350	캐딩 절단해야 됨
17	체육관		전열기 없음	
18	도서실(2대)	교환	HF-1000(2대교장)	소리 심함
19	설치수량	15ea		1개
20	교환수량	15ea		

한여울 초등학교 필터 관리 현황(3층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	미술실1	교환	HF-800	
2	미술실2	교환	HF-800	
3	미술준비실1		전열기 없음	
4	미술준비실2	교환	HF-800	
5	스팀과학실	교환	HF-800	
6	과학준비실		전열기 없음	
7	과학실	교환	HF-800	
8	3학년연구실	교환	HF-150	
9	2-1반	교환	HF-800	
10	2-2반	교환	HF-800	
11	2학년연구실	교환	HF-250	캐딩 절단해야 됨
12	2-3반	교환	HF-800	
13	2-4반	교환	HF-800	
14	3-1반	교환	HF-800	
15	3-2반	교환	HF-800	
16	3-3반	교환	HF-800	
17	3-4반	교환	HF-800	
18	설치수량	14		1개
19	교환수량	14		

한여울 초등학교 필터 관리 현황(4층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	4-1반	교환	HF-800	
2	4-2반	교환	HF-800	
3	4학년연구실	교환	HF-250	
4	4-3반	교환	HF-800	
5	4-4반	교환	HF-800	
6	5-1반	교환	HF-800	캐딩 절단해야 됨
7	5-2반	교환	HF-800	캐딩 절단해야 됨
8	5-3반	교환	HF-800	캐딩 절단해야 됨
9	5-4반	교환	HF-800	캐딩 절단해야 됨
10	5학년연구실	교환	HF-150	캐딩 절단해야 됨
11	실과준비실		전열기 없음	캐딩 절단해야 됨
12	실과실	교환	HF-800	
13	영어체험실2	교환	HF-350	캐딩 절단해야 됨
14	영어체험실1	교환	HF-350	캐딩 절단해야 됨
15	음악실2	교환	HF-800	
16	음악준비실		전열기 없음	
17	음악실1	교환	HF-800	
18	설치 수량	15		8개
19	교환 수량	15		

한여울 초등학교 필터 관리 현황(5층)

1층	실 명	청소전 공조기 필터 상태	비 고	전열소자 교체불가
1	6-1반	교환	HF-800	
2	6-2반	교환	HF-800	
3	6학년교사실	교환	HF-250	
4	6-3반	교환	HF-800	
5	6-4반	교환	HF-800	

6	교사휴게실(남)	교환	HF-250	
7	교사휴게실(여)	교환	HF-250	
8	시청각실	교환	HF-1000(소리심함)	불량
9	설치 수량	8ea		
10	교체 수량	8ea		

한여울 초등학교 필터 관리 현황(유치원동)

1층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고	전열소자 교체불가
1	교사실	교환	HF-500	
2	교사 자료실	교환	HF-500	캐딩 절단해야 됨
3	도담방	교환	HF-500	캐딩 절단해야 됨
4	별누리2반	교환	HF-500	캐딩 절단해야 됨
5	별누리1반	교환	HF-500	캐딩 절단해야 됨
2층	실명	청소전 공조기 필터 상태	비고	
6	달누리 1반		HF-500(교환불가)	캐딩 절단및 배관
7	달누리2반	교환	HF-500	캐딩 절단및 배관
8	해누리2반	교환	HF-500	캐딩 절단해야 됨
9	해누리1반	교환	HF-500	캐딩 절단해야 됨
10	하랑방	교환	HF-500	캐딩 절단해야 됨
11	상상방	교환	HF-350	캐딩 절단해야 됨
12	설치 수량	11ea		10개
13	교환수량	11ea		